



Piezīmes:

1. Inženierbūves galvenais lietošanas veids (CC klasifikācijas Nr.): 2224
2. Detalizētu projektējamās situācijas aprakstu skatīt projekta sadaļas "Skaidrojošā apraksta" lapās.
3. Visus darbus izpildīt saskaņā ar MK noteikumiem Nr.574 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums" un citiem normatīviem dokumentiem.

Būvprojekta EST sadaļas risinājumi izstrādāti saskaņā ar Rīgas brīvostas pārvaldes Tehniskās specifikācijas "Elektroapgādes pārbūve objektam Saivas iela 40, Rīgā - transformatoru apakšstacijas jaunbūve un lietotāja 20kV kabeļlīnijas A-5822 atslēgšana" prasībām .

Vispārīgie norādījumi:

- 1.1. Energoapgādes komersantu energoapgādes objekta izmantošana energoapgādei pirms visa būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā pieļaujama, ievērojot drošības tehnikas un darba aizsardzības prasības;
- 1.2. Obligāti jāievēro īpašnieku vai to pārstāvju veiktās piezīmes skaņošanas protokolā;
- 1.3. Precizēt esošo komunikāciju novietojumu, veicot skatrakumu;
- 1.4. Būvprojektā norādītā kabeļu marka un kabeļa šķērsgriezums var tikt mainīts. Nepieciešamo izmaiņu veikšanu organizē atbildīgais būvniecības ierosinātāja inženieris un tās tiek parādītas precizētajā elektriskajā vienlīnijas shēmā;
- 1.5. Iekārtām un materiāliem ir jābūt sertificētiem atbilstoši Latvijas likumdošanai, darbuzņēmējam ir jābūt reģistrētam būvkomersantu reģistrā atbilstošo darbu veikšanai.

* AS "Sadales tīkls" elektroapādes tīkls tiek izstrādāts atsevišķa būvprojekta sastāvā. Būvniecības ierosinātājs Rīgas brīvostas pārvalde, projektētājs SIA RECK

Pieņemtie apzīmējumi

	Proj. piesaiste
	Proj. elekt. sakaru tīklu kan. - lietotāja
	Proj. elekt. sakaru tīklu aka/kamera
	Proj. 0.4kV kabelis - lietotāja
	Proj. caur. 0.4kV kabelim - lietotāja

BŪVNICĪBAS IEROSINĀTĀIS: Rīgas brīvostas pārvalde reģ. Nr. 90000512408, Kalpaka bulvāris 12, Rīga, LV-1010, Latvija					
ATBILDIGĀIS PROJEKTĒTĀIS: SIA "RECK", reģ. Nr. 40003500721, Vestienas iela 6a, Rīga, LV-1035 tālr.: 67726154; www.reck.lv, Būvkomersanta reģ. Nr. 0961-R					
OBJEKTS: Elektroapgādes pārbūve objektam Saivas ielā 40, Rīgā - tr-ra apakšstacijas jaunbūve un liet. 20kV līnijas atslēgšana					
RASEJUMA NOSAUKUMS: Projektējamo tīklu plāns					
		PARAKSTS		DATUMS	
BŪVPROJ. DAĻ. VAD.	Aleksandrs Ivanovs			25.11.2021	
IZSTRĀDAJA	Aleksandrs Ivanovs			25.11.2021	
PASŪTĪUMA/ARHĪVA NR.: P-71/21	MARKA EST	STADIJA BP	MĒROGS 1:250	RASEJUMA NR. EST-P-7	LAPU SKAITS -
PROJEKĒŠANAS UZDEVUMA NR.: -					